

BEURTEILUNG DER MATERIALPRÜFERGEBNISSE UND DER WPK

GÜTEÜBERWACHUNGSURKUNDE GKR/R/008/1 13285/TLSoB

Durch Materialprüfungen ist nachgewiesen, dass die laut Prüfbericht (Nr. 4316-1-20, Institut für Baustoff, Boden- und Umweltprüfungen baucontrol in Bingen) geprüften Baustoffgemische den geltenden Anforderungen für Frostschuttschichten gemäß

**EN 13285 in Verbindung mit
TL SoB-StB 04 und
TL G SoB StB 04**

**Ungebundene Gemische - Anforderungen
Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und
Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im
Straßenbau**

hergestellt durch

Büttel GmbH
Langgewann 60
67547 Worms

im Herstellwerk

Worms (Industriegebiet Nord)

entsprechen.


Hiermit wird auf der Grundlage der durchgeführten Fremdüberwachung bestätigt, dass die werkseigene Produktionskontrolle ordnungsgemäß durchgeführt wird.

Die Umweltverträglichkeitsanforderungen der LAGA-Zuordnungswerte Z 1.1 und TL Gestein RC-1 werden eingehalten. Daher ist gemäß den Technischen Regeln LAGA selbst beim Einbau unter ungünstigen hydrogeologischen Voraussetzungen davon auszugehen, dass keine nachteiligen Veränderungen des Grundwassers auftreten. Der erhöhte Gehalt an Kohlenwasserstoffen (C10-C40) stellt kein Ausschlusskriterium dar, da dieser auf Asphaltanteile zurückzuführen ist (C10-C22 gesondert ausgewiesen).

Die geprüften Baustoffgemische weisen gemäß der Mitteilung des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz vom 08.06.2020 keine Abfalleigenschaften auf und sind in Übereinstimmung mit dem System der Gütesicherung Rheinland-Pfalz Primärbaustoffen gleichwertig.

Die Güteüberwachungsurkunde Nr. GKR/R/008/1 13285/TLSoB, Ausstellungsdatum 01.05.2019, bleibt weiterhin gültig.

Neustadt, 14.12.2020


Dipl.-Ing. Lüdger Benson
Leiter der Zertifizierungsstelle